



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר



לשכת הבריאות הנפתית - עכו

י"ג/אייר/תש"פ
07/05/2020
1263-20

לכבוד

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "חבל אשר"

שלום רב,

הנדון: בקשה להיתר בניה מס' 20200003 תוספת בניה למרפאה ע"ש מ"א מטה אשר ביישוב ערב אל ערמשה

1. תשריט הגשה לבקשה בגוש 19758 חלקה 21 מגרש 2068. סימוכין:
2. החלטת וועדה לבקשה שבנדון משיבתה מתאריך 29.01.20.
3. הוראות למתקני תברואה 2007 עדכון 2013, ת"י 5452, ת"י 1205.
4. מסמכי התכנית שנתקבלו במשרדנו בתאריך 20.02.20.
5. אישור וועדת פרויקטים מתאריך 05.05.20.
6. הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתייה, נובמבר 2013.

מאחר והתכנית קיבלה אישור וועדת פרויקטים במשרדנו, אין לנו התנגדות לבקשה בתנאים הבאים:

1. התכנית תעמוד בדרישות המסמכים שבסמך 3, 5, 6.
2. באם מתוכננת במקום מערכת מתזים לכיבוי אש, יש להפרידה מרשת המים הציבורית באמצעות מז"ח, אשר יסומן על תשריט ההגשה. המז"ח יותקן ע"י מתקין מוסמך, טופס ההתקנה ובדיקת המז"ח יועבר אל משרדנו בצירוף מכתבנו זה.

3. המבנה המוצע יחובר אל מערכת ביוב פעילה בהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות, באחריות הוועדה ותאגיד המים והביוב המקומי לוודא ביצוע סעיף זה, במידה ולא יחובר המבנה אל מערכת הביוב כנ"ל, אישורנו זה בטל ומבוטל.

4. טרם השימוש במערכת המים, יש לבצע שטיפה וחיטוי למערכת בהתאם להנחיות משרדנו שבסימוכין.

מצ"ב תכנית חתומה.

בכבוד רב,
10/5/20
נוגה סודאי
מהנדס לבריאות הסביבה

העתק: ויקטור ברקאי, עורך הבקשה,
חצב 26 כפר ורדים
מר יוני זכות
מנהל תחום תכניות בנייה ופרוגרמות
מנהל תכנון משרד הבריאות
ד"ר ארליך 20 תל אביב-יפו