

# מוצהר אזורית מטה אשר • ד.ג. גליל מערבי • מיקוד 25206

מדור אחזקה מים וביוב • טלפון ישיר: 04-9879647 • פקס: 04-9879705

• maint.m@mta.org.il



תאריך 6/7/20



5

אל:

עופר קורט עוז -  
מהנדס הועדה

אדמית

אחידוד

אילון

אפק

אשרת

בוסתן הגליל

בית העמק

בן - עמי

בצת

געתון

גשר הזיו

חניתה

יחיעם

יסעור

כברי

כליל

כפר מסריק

לוחמי הגסאות

לימן

מצובה

נס-עמים

נתיב השיירה

סער

עברון

עין המפרץ

עמקא

ערב-אל ערמשה

ראש הנקרה

רגבה

שבי ציון

שייח דנון

שמרת

חבור ביוב - בקשה מספר: 111

ישוב: אשכול

מס' מגרש: 416-90-1994

משפחה: פאולקו הקד וחל

מבנה: 26.00 + -

שוחת (חיבור):

IL: 24.64

שוחת (חיבור) תקין / לא תקין

TL: 25.81

שוחת (בית) תקין / לא תקין

TL: 25.88-26.16

קוטר / שיפוע (צנרת ביוב) 2% 4"

מרתף כן / לא (חיבור בשאיבה)

זווית 90° (ומעלה) תקין

מיקום צ.א. תקין / לא תקין

קוטר צנרת מים תקין / לא תקין 4" 177

מאושר ☒ לא מאושר

הערות: ביצוע עבודה לפי הוראות הל"ת.

אין קציה בחלקו למעט הקצ'ה הנ"ל

ב בור כה,  
דבור דבור  
מנהל מדור אחזקה  
מים וביוב

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי

DOC.460651

